

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

AV. JOÃO XXIII - Nº 2204. - Caixa Postal, 26 - C.N.P.J.: 27.998.368/0001-47

Fone: (27)- 3313 1444 - Fax: (27) 3313 1424 - CEP: 29930-000 - SÃO MATEUS - ES

**SISTEMA DELAB - QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA - ANÁLISES REALIZADAS**CIDADE/LOCALIDADE: **SÃO MATEUS**ANO: **2015****Mês de Fevereiro**

| Parâmetro        | Unidade | Faixa Recomendada                     | Previstas | Realizadas | Cfe. Padrões | Fora dos Padrões | V. Mínimo | V. Máximo | Valor Médio      | Perc.95 |
|------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------------|---------|
| Cloro Res. Livre | mg/l    | De 0.2 a 2.00 mg/l de Cloro Res.Livre | 0         | 14         | 14           | 0                | 0.40      | 1.80      | 1.04             | 1.58    |
| Flúor            | mg/l    | De 0.6 a 1.50 mg/l de Teor de Flúor   | 0         | 1          | 1            | 0                | 0.73      | 0.73      | 0.73             | 0.66    |
| pH               | -       | De 6.0 a 9.50 de valor de pH          | 0         | 14         | 14           | 0                | 6.17      | 6.87      | 6.47             | 6.72    |
| Turbidez         | uT      | Inferior a 5.00 uT - Unid. Turbidez   | 0         | 14         | 14           | 0                | 0.89      | 1.03      | 0.96             | 1.03    |
| Cor Aparente     | uH      | Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen     | 0         | 14         | 14           | 0                | 0.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00    |
| Coli Totais      |         | Ausência em 100 ml                    | 0         | 21         | 21           | 0                | 0         | 0         | AUSÊNCIA EM 100% |         |
| Heterotróficas   | UFC/ml  | Máximo de 500 UFC/ml                  | 0         | 0          | 0            | 0                | -         | -         | -                |         |
| Escherichia coli |         | Ausência em 100 ml                    | 0         | 21         | 21           | 0                | 0         | 0         | AUSÊNCIA EM 100% |         |